

Características técnicas de los dispositivos para corte de agua



Se requiere dispositivo en material flexible a utilizar según las redes de acueducto domiciliario existentes como PVC o manguera PF+AUD, así:

Manguera PF+AUD ½": dispositivo de 12mm

Tubería PVC ¾": dispositivo de 16mm

Para trabajar con presión alta: 60 mca, presión mínima o baja: 15 mca cumpliendo con el RAS

En material el tornillo de latón que cumple la misma función de generar la presión sobre el caucho.

La consistencia del caucho que tenga un grado de dureza y que recupere su estado inicial después de la deformación.